

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, Е-
mail: mail_02@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

директору
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "МУГАЙСКАЯ
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Деминой Н.Ю.

624622, Свердловская обл., Алапаевский район, с.
Мугай, ул. 70 лет Октября, 17

Мероприятие по контролю № 6621004100010118585 от 06.10.2021 г.



ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 22.10.2021

№ 66-02-01/30-20438-2021

При проведении проверки с 11.10.2021 по 22.10.2021

в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУГАЙСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
624622, Свердловская обл., Алапаевский район, с. Мугай, ул. 70 лет Октября
юридический адрес 17
дата регистрации 17.01.2006
ИНН/ОГРН 6601009697 / 1069601000193

1. МБОУ "Мугайская ООШ" (624622, Свердловская обл., пгт. Махнево, с. Мугай, улица 70 лет
Октября, 17)
2. филиал МБОУ "Мугайская ООШ" - "Измоденовская ООШ" (624695, Свердловская обл., пгт.
Махнево, с. Измоденово, улица Мира, 18)

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 22.10.2021
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
----------	------------------------	----------------------------------	----------	------

МБОУ "Мугайская ООШ" (624622, Свердловская обл., пгт. Махнево, с. Мугай, улица 70 лет Октября, 17)

1. Воду, используемую в хозяйственно-питьевых и бытовых целях привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, по показателю Мутность (по формазину), Железо (Fe, суммарно).	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.10.	29.07.2022
2. В моечной столовой посуды на стене и потолке устранить следы протекания.		2.16.	29.07.2022
3. Энергетическую ценность обеда для детей 11-16 лет привести к нормируемой величине 657+-33		8.1.2.	29.07.2022
4. В питании детей использовать витаминизированные напитки промышленного выпуска.		8.1.6.	29.07.2022
5. В кабинете информатики ученическую мебель обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой обучающихся.	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	29.07.2022
6. В кабинете математики окна оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника.		2.4.13.	29.07.2022
7. Туалетные обеспечить горячим водоснабжением.		2.6.5.	29.07.2022
8. В кабинете технологии не допускать наличия трещин и иного нарушения целостности стекол		2.8.3.	29.07.2022
9. В туалете мальчиков при спортивном зале, в туалете и раздевалке девочек при спортивном зале, в мясорыбном цехе осветительные приборы оборудовать светорассеивающими конструкциями.		2.8.6.	29.07.2022
10. В конце рабочего дня проводить мытье посуды с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 3.1/2.4.3598-20	3.10 2.3	29.07.2022

филиал МБОУ " Мугайская ООШ" - "Измоленовская ООШ" (624695, Свердловская обл., пгт. Махнево, с. Измоленово, улица Мира, 18)

1. В питании детей не допускать использования продуктов, не входящих в среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 18 лет (приложение №7, таблица 2)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	29.07.2022
2. Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали.		2.4.6.2.	29.07.2022
3. Устранить дефекты внутренней отделки помещений, линолеума в раздевалке девочек при спортивном зале	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	29.07.2022
4. В раздевалке девочек при спортивном зале устранить дефекты стенового покрытия.		2.5.3.	29.07.2022
7. Воду, используемую в хозяйственно-питьевых и бытовых целях привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, по показателю Мутность (по формазину), Железо (Fe, суммарно), Марганец.		2.6.2.	29.07.2022
8. В кабинете ОБЖ не допускать использования ламп с разным световым излучением. (использовать потолочные светильники с разрядными, люминесцентными или		2.8.5.	29.07.2022

	светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.			
9.	В конце рабочего дня проводить мытье посуды с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 3.1/2.4.3598-20	3.10 2.3	29.07.2022

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до 29.07.2022г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора МБОУ "МУГАЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" Демину Н.Ю. и МБОУ "МУГАЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", с. Мугай, улица 70 лет Октября, 17

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

заместитель начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском
районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



Телегина Ирина Анатольевна
ФИО

Предписание получил:
директор Демина Н.Ю.

должность, ФИО

подпись

22.10.22.
дата

Место выдачи предписания:

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Цывунина Татьяна Ивановна

Действителен с 24.08.2021 по 24.08.2022